

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, E-mail: rpn27kms@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ _____ п. Де-Кастри, ул. Краснофлотская д.4 «15» мая 2023г

Мною, Моториной Светланой Николаевной заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края ОГРН 1052740150814 ИНН 2719006527, 682410, Хабаровский край, Ульчский район, поселок Циммермановка, Железнодорожная ул., д.35

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

11. Система общего освещения выполненная потолочными светильниками с люминесцентными лампами не отвечает требованиям санитарного законодательства: в учебных кабинетах биологии из 12 светильников одна в нерабочем состоянии; кабинет истории – из 12 светильников- в 9 в рабочем состоянии по 1 лампе, 3 светильника полностью в неисправном состоянии; кабинет английского языка- из 22 светильников в 8-ми в рабочем состоянии по одной лампе, 9 светильников не оборудованы светорассеивающей арматурой (плафоном); кабинет ИЗО из 12 светильников 1 светильник неисправен; кабинет русского языка №2, музыки- из 12 светильников в 4-х в рабочем состоянии только по 1 лампе, в 4-х светильниках отсутствуют плафоны. Кабинет химии из 16 светильников в 15 светильниках по 1 рабочей лампе, 1 светильник полностью неисправен; кабинет обслуживающего труда- во всех 16 светильниках по 1 рабочей лампе, 8 светильников не имеют плафоны; кабинет литературы во всех 16 светильниках по 1 рабочей лампе, на двух светильниках отсутствуют плафоны, на одном светильнике, плафон находится в аварийном состоянии; кабинет математики из 16 светильников 2 находятся в нерабочем

состоянии; кабинет русского языка №1 из 16 светильников 1 неисправен, 4 светильника не обеспечены плафонами, что является нарушением п.п. 2.8.6. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) (п.2.8.6. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. 2.8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую).

2. Внутренняя отделка учебных кабинетов не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям: половое покрытие кабинета литературы, игровой комнаты, кабинета химии имеет потертости, расхождение швов; оконные проемы всех учебных и подсобных помещений оформлены деревянными рамами, покрасочный слой которых имеет отслоение на значительной площади; дверная коробка раздевалки для мальчиков имеет значительное повреждение-отсутствие части деревянной конструкции до цементной кладки, отмечается отслоение кафельной плитки на стенах; на потолке спортивного, актового залов отмечаются следы протечек на значительной площади; стены туалета для мальчиков на первом этаже имеют трещины, на потолке отмечаются следы протечек в районе стояковой трубы. Водопроводные трубы имеют следы ржавчины, отслоение покрасочного слоя на всем протяжении (водопроводная труба к писсуарам) что не позволяет проводить влажные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.5.2. п.2.5.3.. СП 2.4.3648-20" (Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

3. В туалетной комнате для мальчиков на первом этаже сантехнические приборы не оборудованы кабинками; указанная комната также используется для хранения строительных материалов, нарушение п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 (На каждом этаже размещаются санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности)

4. Подвальное помещение здания школы сырое, в проходном помещении подвала протекает ручей, в отдельных помещениях стоят лужи воды, что является нарушением п.2.3.1.... (Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить замену всех неисправных светильников и оснастить потолочные светильники светорассеивающей арматурой. (в соответствии с п. 2.8.6. п.2.8.9. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения 01.09.2023

2. Обеспечить устранения дефектов внутренней отделки учебных кабинетов литературы, игровой комнаты, кабинета химии; оконных проемов всех учебных и подсобных помещений, раздевалки для мальчиков спортивного, актового залов туалета для мальчиков первого этажа. В соответствии с п. 2.5.2. п.2.5.3.. СП 2.4.3648-20"

Срок исполнения 01.09.2023

3. Оборудовать кабинками сантехнические приборы в туалете для мальчиков на первом этаже использовать туалетную комнату по прямому назначению, правовое основание п.3.4.10. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2023

4. Привести подвальные помещения здания школы в соответствие с п.2.3.1 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.12.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края ОГРН 1052740150814 ИНН 2719006527, законный представитель директор школы Абрамова Татьяна Владимировна

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах по адресу Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри ул. Краснофлотская

4

тел./факс 84215157420, эл.почта: motorina@ rpn27.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.п.1,2,3, в срок до 01.09.2023 ; п.4, в срок до 01.12.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Зам.начальника отдела



Моторина С.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » мая 2023г.
(подпись) (инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763150

Владелец Абрамова Татьяна Владимировна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024