

**Акт проверки состояния комплексной безопасности**  
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
 средней общеобразовательной школы  
 имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова  
 сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района  
 Хабаровского края  
 по состоянию на 01.08.2019

Комиссия в составе:

1. директора Абрамовой Т.В.
2. заместителя директора по УР Шаламова А.Ю.
3. завхоза Воропаевой Т.В.,

утвержденная приказом МБОУ СОШ п. Циммермановка 01.07.2019 № 60-о в период с 01.07.2019 по 11.07.2019 провела проверку состояния защищенности здания школы, находящегося в пользовании на праве оперативного управления установила следующее:

1. По объекту образования: МБОУ СОШ п. Циммермановка  
 Категория опасности объекта образования: второй.

Дата утверждения акта обследования и категорирования объекта: 12.07.2019.

а) Технические средства защищенности

№ п/п	Показатель защищенности	Необходимо обеспечить в соответствии с присвоенной категорией опасности (да/нет)	Наличие (да/нет)	Работоспособность (да/нет)	Примечание
1.	Кнопка тревожной сигнализации (далее – КТС)		Да	Да	
2.	Периметральное ограждение территории		Да	Да	
3.	Система контроля и управления доступом	Да			
4.	Система видеонаблюдения		Да	Да	
5.	Периметральное освещение территории		Да	Да	
6.	Система охранной сигнализации		Да	Да	

7.	Система оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающая оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта		Да	Да	
8.	Автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС)		Да	Да	
9.	Система дублирования, передающая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной части без участия работников		Да	Да	
10.	Аварийное освещение зданий		Да	Да	

б) Иное

№ п/п	Показатель защищенности	Наличие (да/нет)	Примечание
1.	Физическая охрана (в примечании указать: собственная охрана либо сотрудники частной охранной организации)	Да	Гардеробщик с 08-00 до 20-00, с 08-00 до 20-00 - сторож
2.	Резервные источники питания(в случае наличия в примечании указать готовность к использованию)	Нет	
3.	Первичные средства пожаротушения (в примечании указать фактическое наличие средств пожаротушения, их готовность к использованию)	Да	ОП-4 – 3 шт ОП-5 – 4 шт ОП-2 – 9 шт ОП-3 – 3 шт
4.	Минерализованная полоса (в примечании указать дату обновления полосы)	Нет	
5.	Внутреннее пожарное водоснабжение (в случае наличия в примечании)	Нет	

	нии указать готовность к использованию)		
6.	Пожарный водоем(в случае наличия в примечании указать готовность к использованию)	Да	Готов

б) Нормативная база / договорные отношения / иное

№ п/п	Показатель защищенности	Наличие (да/нет)	Актуальность (дата, ответственные лица) (да/нет)	Примечание
1.	Договор по КТС на принятие сигнала	Да	С 02.09.2019	
2.	Журнал проверки работоспособности КТС	Да	С 02.09.2019	
3.	Договор на обслуживание системы видеонаблюдения	Нет	Нет	
4.	Приказ о пропускном режиме в организации	Да	02.05.2018, гардеробщик, сторож	
5.	Журнал осмотра помещений и территории	Да	21.06.2019, завхоз	
6.	Журнал регистрации автомобилей сторонних организаций	Нет	Нет	
7.	Журнал регистрации посетителей организации	Да	01.07.2019, гардеробщик, сторож	
8.	Инструкции по действиям при возникновении ЧС в дневное и ночное время	Да	16.07.2018, уполномоченный по ГО и ЧС	
9.	Журнал проведения инструктажей по антитеррористической безопасности	Да	16.07.2018, уполномоченный по ГО и ЧС	
10.	Договор на обслуживание АПС	Да	02.02.2015	
11.	Журнал проверки работоспособности АПС	Да	21.03.2019	
12.	Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности	Да	30.05.2019	
13.	Журнал учета первичных средств пожаротушения	Да	16.05.2019	
14.	Информационный стенд по пожарной безопасности	Да	01.07.2019	
15.	Информационный стенд по антитеррористической защищенности	Да	01.07.2019	

16.	Информационный стенд с указанием телефонов экстренных служб	Да	03.04.2019	
-----	---	----	------------	--

Выводы: \_\_\_\_\_ обеспечена \_\_\_\_\_

(защищенность объекта образования обеспечена /не обеспечена)

Рекомендации: увеличить срок хранения видеоданных \_\_\_\_\_



Подпись членов комиссии:

Абрамова Абрамова Т.В.

Шаламов Шаламов А.Ю.

Воропаева Воропаева Т.В.