



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3 «а»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульчскому и Николаевскому районам 682400, с. Богородское, ул. Амурская, 54

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А.Скушникова сельского поселения «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Корытко М.А. по пожарному надзору от 07.04.2021г № 8, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период «28» апреля 2021 года по «28» апреля 2021 года

проведена проверка старшим государственным инспектором Ульчского и Николаевского районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Корытко М.А.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
МБОУ СОШ п.Циммермановка

Расположенное по адресу Хабаровский край, п.Циммермановка, ул.Железнодорожная,35

совместно с директором МБОУ СОШ п.Циммермановка Абрамовой Татьяной Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020года пункт 54.	01.08.2021г.	
2.	Огнетушители	Правила противопожарного режима РФ,	01.08.2021г.	

	расположенные на объекте защиты с истекшим сроком годности.	утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020года пункт 60.		
3.	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) пункт 4	01.08.2021г.	

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

*Старший государственный инспектор ОНПР по
Ульчскому и Николаевскому районам
М.А.Корытко*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

М.Л.И.

« 28 » апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » апреля 2021 года



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ**

**Протокол №
об административном правонарушении**

17 час. 10 мин. «28» апреля 2021 года

п. Циммермановка
(город, район, село)

Я, ВрИО начальника Ульчского и Николаевского районов по пожарному надзору Корытко М.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.3 ч.2 п. 42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том что, гражданин

Фамилия, Имя, Отчество Абрамова Татьяна Владимировна

Дата и место рождения 07.11.1969г.р., с. Циммермановка

Гражданство РФ

Адрес места жительства: п. Циммермановка, ул.Профсоюзная, д.19 кв.2

Место работы: МБОУ СОШ п.Циммермановка

Занимаемая должность: Заведующая

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 0814 №259246 Отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Ульчском районе 27.11.2014г.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет

В 17 час. 00 мин. 28 апреля 2021г. в ходе проведения плановой проверки по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в здании МБОУ СОШ п.Циммермановка по адресу: п. Циммермановка, ул. Железнодорожная, 35 директором МБОУ СОШ п.Циммермановка Абрамовой Татьяной Владимировной нарушены требования Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020года, Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03),

(указывается время, дата, адрес;

место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

П.54 (ППР в РФ) – Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.

П.60 (ППР в РФ) – Огнетушители расположенные на объекте защиты с истекшим сроком годности.

П.4 (НПБ 110-03) – Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

(указывается событие административного правонарушения)

за что предусмотрена административная ответственность ст.20.4 ч 1 Кодекса Российской Федерации
(указывается статья и законодательный акт,

об Административных Правонарушениях

предусматривающие административную ответственность за данное административное правонарушение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576007

Владелец Абрамова Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022