



Старшему государственному ОНПР
по Ульчскому и Николаевскому районам
М.А. Корытко
директора МБОУ СОШ п. Циммермановка
Т.В. Абрамовой

ОТЧЕТ

об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, (плановой/внеплановой, выездной/документарной) проведенной в период с «28» апреля 2021 по «28» апреля 2021 г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Г. А. Скушника сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1	Автоматическая пожарная система находится в неисправном состоянии.	Установлен приемно-контрольный прибор «Версет SGSM»
2	Огнетушители на объекте защиты с истекшим сроком годности.	Приобретены и размещены огнетушители в количестве 19 штук. (Счет фактура поставки и транспортная накладная прилагаются)
3	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Помещение кухни установлены датчики пламени «Спектрон 201»

2. Приложения на 3 листах.

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Директор
(должность руководителя)



(подпись)

Т.В. Абрамова
(Ф.И.О. руководителя)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576007

Владелец Абрамова Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022